



Strojirenský zkušební ústav, s.p.  
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika

## CERTIFIKÁT

Číslo: **E-30-20664-14**

Výrobce: Hašpl a.s.  
Ke Koupališti 172  
549 32 Velké Poříčí, Česká republika

Výrobek,  
Typ/Model/Specifikace: Hřebky strojní a konvexní  $\varnothing$  2,1 mm  
- typ hlavy: půlkulatá  
- materiál: korozivzdorná ocel AISI 304,  
min. pevnost v tahu 700 MPa  
- délka: (30 až 50) mm

Posouzení vlastností stavebního výrobku: viz Příloha 1 (strana 2 certifikátu)

Podklad pro vydání certifikátu: Protokol o posouzení vlastností stavebního výrobku  
č. 30-10294/1 ze dne 2014-09-16


Harmonizovaná norma: EN 14592:2008+A1:2012, Tab. ZA.1

Strojirenský zkušební ústav, s.p., potvrzuje, že posoudil vlastnosti v souladu s ustanovením bodu 1.4 (b) Systém 3 přílohy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích neboli CPR), v platném znění, a stanovil vlastnosti základních charakteristik stavebního výrobku.

Tento certifikát nenahrazuje příslušný dokument vydaný oznámeným subjektem.

Brno, 2014-09-17



  
Ing. Pavel Šticha  
ředitel pro certifikaci

E-30-20664-14; Strana 1 (Celkem 2)







Certifikát E-30-20664-14, Příloha 1

Posouzení vlastností stavebního výrobku

Výrobek	Charakteristický moment kluzu $M_{y,k}$ [Nmm]	Charakteristický parametr vytažení kolmo k vláknům $f_{ax,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	Charakteristický parametr vytažení ve směru vláken $f_{ax,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	Charakteristický parametr protažení hlavy $f_{head,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	Charakteristická únosnost v tahu $f_{tens,k}$ [kN]
Hřebík strojní ø 2,1 mm	1 229	2,91	1,93	25,88	2,53
Hřebík konvexní ø 2,1 mm	1 619	8,59	4,77	25,99	2,61
Charakteristická hustota dřeva $\rho_k$ [kg/m <sup>3</sup> ]	-	400		400	-
Trvanlivost (tj. ochrana proti korozi)	korozivzdorná ocel AISI 304 (třída provozu 3 dle EN 1995-1-1)				

